

MODULARES DIFFERENZSTROM- SCHUTZGERAET
 LCD,230VAC IDN 0,03A-3A (TYP A) DT=INS-10SEK
 (SEL)



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Modulares Fehlerstromgerät
Ausführung des Produkts		LCD
Spannungsart / zur Betätigung		AC
Hauptstromkreis		
Betriebsfrequenz / Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Betriebsspannung / Bemessungswert		
• maximal	V	276
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	V	184
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	V	276
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	V	184
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	V	276

Hilfsstromkreis

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		2

Eignung

Eignung zum Einsatz		für Wechselstromnetze
---------------------	--	-----------------------

Produktfunktion

Produktfunktion / Fehlerspeicherung		Ja
-------------------------------------	--	----

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
---	--	------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	85
Breite	mm	54
Tiefe	mm	68
Nettogewicht	g	253

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SV81016KK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SV81016KK/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SV81016KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

02.06.2016