





Einsätze für bestehende Hauptsicherungskästen ESK0 / IKE1

Tauschtüren für ESK0

008

WG 10

1x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz ESK0		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende ESK0 (hauptsächlich MABA Betonböcke)	
		Anschluss: Zugang unten direkt max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 35 ²	
		Bemessungsstrom: I _{nA} = 80 A, I _{nc} = max. 60 A	
		Einsatz ESK0 100CT	9405891
		Einsatz ESK0 100CT ÜA(3)C	9405893
		Einsatz ESK0 100CT ÜA(3)B/C	9405893.BC
Einsatz ESK0 100CT ÜA(3+1)C	9405894		
Einsatz ESK0 100CT ÜA(3+1)B/C	9405894.BC		
2x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz ESK0		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende ESK0 (hauptsächlich MABA Betonböcke)	
		Anschluss: Zugang unten direkt max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 25 ² (35 ²)	
		Bemessungsstrom: I _{nA} = 80 A, I _{nc} = max. 60 A	
		Einsatz ESK0 2x100CT	9405892
		Einsatz ESK0 2x100CT ÜA(3)C	9405895
		Einsatz ESK0 2x100CT ÜA(3)B/C	9405895.BC
Einsatz ESK0 2x100CT ÜA(3+1)C	9405896		
Einsatz ESK0 2x100CT ÜA(3+1)B/C	9405896.BC		
3x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz ESK0		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende ESK0 (hauptsächlich MABA Betonböcke)	
		Anschluss: Zugang unten direkt max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 25 ² (35 ²)	
		Bemessungsstrom: I _{nA} = 80 A, I _{nc} = max. 60 A	
Einsatz ESK0 3x100CT	9405966		
Tauschtüren		Type	Best. Nr.
Türen ESK0	ohne Abbildung	Material: Polyester GFK RAL 7032	
		Hinweis: Türe inkl. Scharnierfeder	
		Türe ESK0 + ET08-EHSK-Sperre	9406710
Türe ESK0 SV: MB23 (inkl. RSR)	412166602		
1x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz IKE1		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende IKE1 bei MABA Betonböcken (Freileitungsanschl.)	
		Anschluss: Zugang unten direkt max. 70 ² ; Abgang oben direkt max. 35 ²	
		Bemessungsstrom: I _{nA} = 80 A; I _{nc} = max. 80 A	
		Einsatz HSK 100CT 321/IKE1 (K97)	9405778
Einsatz HSK 100CT ÜA (3+1)C 321/IKE1 (K97)	9405778.31C		
Einsatz HSK 100CT ÜA (3+1)B/C 321/IKE1 (K97)	9405778.31BC		